


Musterplan Entwässerung
Lageplan
Schmutz-/Mischwassersystem

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Regental
Bahnhofstraße 15, 93128 Regenstauf

Planfertiger, Datum, Maßstab, Nordpfeil



oberflächige Ableitung
zur Sickeranlage

Regenfallleitung

Entlüftung

Dränagewasser
darf nicht in den
öffentlichen
Kanal geleitet
werden!

Entwässerungsgegenstände unter
der Rückstauenebene sind abzusichern!

Kontrollschacht
- dauerhaft zugänglich
- offenes Gerinne
- lichte Weite 1,0m

**Parkplätze und
Zufahrten**
- wie "Sickeranlage"

PRIVAT

ÖFFENTLICH

Grundstücksgrenze

Schmutzwasser-/Mischwasserkanal zur Kläranlage